



### Справка по качеству

Проба: ТВВ 2

Дата отбора пробы: 26.11.2018г

№	Наименование показателя	Метод испытания	Результат
1	Массовая доля серы, не более, %	ГОСТ Р 51947	0,505
2	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356	42
3	Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	814,1
4	Цвет	-	светло-желтая прозрачная жидкость
5	Температура помутнения, °С	ГОСТ 5066	-14
6	Предельная температура фильтруемости из холодном	ГОСТ 22254	-21
7	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-22