

## Справка по качеству

Проба: ТВВ 2

Дата отбора пробы: 09.08.2019г

№	Наименование показателя	Метод испытания	Результат
1	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	0,596
2	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356	50
3	Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	822,3
4	Цвет	-	Светло-жёлтая прозрачная жидкость
5	Температура помутнения, °С	ГОСТ 5066	4
7	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-6