

Справка по качеству

Проба:

Дата отбора пробы: 24.05.2021 г.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Результат испытания
1	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	0,05026
2	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356	51
3	Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	835,7